

زمان استاندارد		شرح عیب	قطعه اصلی	کد قطعه
سایر	پکیج 6000			
01:50"	01:49"	باز کردن و بستن پیچ های درب پکیج		-
00:35"	00:33"	بازکردن و بستن کاور پکیج		-
01:30"	01:20"	باز کردن و بستن محوظه احتراق		-
05:50"	05:49"	تعویض پمپ سیرکولاسیون	پمپ	322
00:30"		سرویس کامل پمپ		323
01:30"	01:22"	هواگیری و رفع گیرپاژ پمپ		324
03:00"	02:47"	تعویض اورینگها		361
01:00"	00:33"	تعویض فلوسوئیچ به همراه فیلتر	توربین	331
	موضوعیت ندارد	تعویض محدود کننده دبی		333
05:00"		سرویس کامل فلوسوئیچ		334
01:00"	00:58"	تعویض سنسور		362
01:30"	01:20"	تعویض سوئیچ فشار هوا با شیلنگهای ارتباطی	سوئیچ ها	354
...	...	سرویس سوئیچ فشار هوا با شیلنگهای ارتباطی		358
00:40"	00:40"	تعویض سوئیچ فشار آب		363
10:00"	04:15"	تعویض شیرپرکن	شیرپرکن	353
		سرویس شیرپرکن		359
00:30"	00:08"	تعویض دسته شیرپرکن		360
03:00"	02:58"	تعویض مانومتر	مانومتر	316
		سرویس مانومتر		340
15:00"	08:00"	تعویض مبدل اصلی (دستگاههای تک مبدل)	مبدل (اصلی - ثانویه)	308
45:00"		سرویس مبدل اصلی (دستگاههای تک مبدل)		312
45:00"		سرویس مبدل اصلی (دستگاههای دو مبدل)		318
06:00"	04:00"	تعویض مبدل اصلی (دستگاههای دو مبدل)		328
03:00"	02:37"	تعویض مبدل ثانویه		329
60:00"	15 الی 45 دقیقه	*جرم گیری مبدل اصلی (دستگاههای تک مبدل)		330
60:00"	15 الی 45 دقیقه	*جرم گیری مبدل اصلی و ثانویه (دستگاههای دو مبدل)		349
		سرویس بای پس		305
00:30"		تعویض بای پس	341	
04:00"	03:59"	تعویض هرکدام از سنسورها (دود، گرمایش، آب گرم مصرفی، ترموستات حد)	سنسور	304
00:30"	00:25"	تعویض شیر اطمینان (سه بار)	شیر اطمینان	320
		سرویس شیر اطمینان (سه بار)		357



خدمات مشتریان تاش سرویس  
زمان استاندارد تشخیص عیب و رفع عیب

کد مدرک: S-IS-04  
شماره بازنگری: 0

زمان استاندارد		شرح عیب	قطعه اصلی	کد قطعه
	پکیج 6000			
05:00"	موضوعیت ندارد	تعویض شیر هواگیری اتوماتیک	منبع انبساط	302
10:00"	02:15"	تعویض منبع انبساط		303
03:00"	02:26"	تعویض شیلنگ یا لوله منبع انبساط		326
10:00"	05:00"	شارژ منبع انبساط و تست		351
10:00"	05:00"	تعویض لوله مسی داخل دستگاه (هر کدام)	متفرقه	315